

# Nachweis

## Nachweis der Klebfestigkeit von Holzklebstoffen nach DIN EN 14257 (WATT 91)

Prüfbericht

Nr. 12-001839-PR04  
(PB-K15-09-de-01)



**Auftraggeber** Kiilto Oy  
P.O. Box 250  
33101 Tampere  
Finnland

### Grundlagen \*)

EN 14257:2006  
Prüfgrundlage/n:  
EN 14257:2006  
EN 205:2003-03  
\*) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)


**Produkt** Holzklebstoff  
Bezeichnung **Kestokol WR 11**  
Härter **Härter WR**  
Härterzugabe **100 : 15 Gewichtsanteile**  
Besonderheiten -

### Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper.

### Ergebnis

Klebfestigkeit nach EN 14257 (WATT 91)



12,0 N/mm<sup>2</sup>

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 4 Seiten .

ift Rosenheim

30. Juli 2012

Dr. Ing. Odette Moarcas  
Produktingenieur  
Baustoffe & Halbzeuge

Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Materialprüfung